

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску
УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области
(наименование органа государственного надзора)

г. Новосибирск ул. Октябрьская, 86, тел. 2269266, E-mail: OND-Gorodskoy@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1881/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Федеральному государственному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению «Центр развития ребенка - детский сад
№ 352» в лице заведующей Тренькаевой И.В.**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество - последнее при наличии)
индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Новосибирска по пожарному надзору Зубкова В.В. № 1881 от «24» октября 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «08» ноября 2017 г. по 15 ч. 00 мин. «29» ноября 2017 г.

проведена проверка *Государственным инспектором г. Новосибирска
по пожарному надзору Грохотовой Еленой Александровной*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Федерального государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 352»
г. Новосибирск, ул. Детский проезд, 11*

проведившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

заведующей Тренькаевой Ириной Владимировной,
заведующей хозяйством Колосовой Галиной Геннадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1	подсобные помещения для хранения горючих предметов в здании склада не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 1, абз. 4,1; НПБ 110-03 «Нормы пожарной безопасности. «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» табл.3 п.9	01.11.2018г.	
2	части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещение электрощитовой от помещений детского сада) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	Федеральный закон РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ абз. 4;15 ст. 1; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.4, 5.14*	01.11.2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору Грохотова Елена Александровна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)


«29» ноября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

М.Л.П.*



(должность, фамилия, инициалы)

«__» _____ 20__ г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.